

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Пермскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2  
(место составления акта)

“ 31 ” мая 20 21 г.  
(дата составления акта)  
15 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 54

По адресу/адресам: Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю полковника Хлебникова И.В. от 23.04.2021 № 54

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №305» г. Перми

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 25 ” мая 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

“ 31 ” мая 20 21 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня /2 часа

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Индустриальному району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми Вечеркова Анастасия Игоревна  
28.4.2021 г. 16:30

  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Петров Семён Дмитриевич, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Индустриальному району 1 Отдела надзорной

деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Заведующий МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми Вечеркова Анастасия Игоревна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Характер нарушений	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1. При эксплуатации защитного сооружения ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитном сооружении ГО. Не обеспечена сохранность защитных свойств защитно-герметических дверей (потрескались) (п. 3.2.1, 3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);	МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми, Заведующий МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми Вечеркова А.И.
2. Защитно-герметические двери находятся в закрытом положении (аварийный выход) (п. 3.2.5. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);	МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми, Заведующий МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми Вечеркова А.И.
3. Защитно-герметические двери находятся в открытом положении без подставок (п. 3.2.5. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);	<i>МАДОУ «ДС №305» г. Перми Заведующий МАДОУ «ДС №305» г. Перми Вечеркова А.И.</i>
4. Защитно-герметические двери окрашены в коричневый цвет (п. 3.2.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);	МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми, Заведующий МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми Вечеркова А.И.
5. Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, не закрыты и не опечатаны. п. 3.2.24. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;	МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми, Заведующий МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми Вечеркова А.И.

6. Допускается оштукатуривание потолков и стен помещений (п. 3.2.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);	МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми, Заведующий МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми Вечеркова А.И.
7. Не соблюдаются сроки проведения и технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта технических систем защитного сооружения ГО (ТО и ремонт не проводится) (п. 5.1.1, Таблица 2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);	МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми, Заведующий МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми Вечеркова А.И.
8. Комплексная оценка технического состояния ЗС ГО с установленной периодичностью не проводится (пункт 4.1.3 Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);	МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми, Заведующий МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми Вечеркова А.И.
9. Планово-предупредительный ремонт строительных конструкций с установленной периодичностью не производится (окраска помещений и конструктивных элементов не осуществляется, годовые планы планово-предупредительных ремонтов не составляются) (пункты 5.2.1 - 5.2.4 Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583).	МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми, Заведующий МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми Вечеркова А.И.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия проверочного листа, предписание от 31.05.2021 № 54

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий А.И. Вечеркова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” 05 2021 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99  
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02

