

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. В. Каменского, 2, тел. 258-40-01 (доб. 306)

(орган государственного надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, адрес, номер телефона, электронный адрес
в сети Интернет)

ПРЕДПИСАНИЕ № 54

**об устранении нарушений установленных требований
в области гражданской обороны**

«31» мая 2021 г.

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский
сад № 305» г. Перми

614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36

(наименование, адрес объекта надзора)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ “О
гражданской обороне”, от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля”, постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 “Об утверждении Положения о государственном
надзоре в области гражданской обороны”,

(основания проведения проверки)

25 мая 2021 г. проведена плановая выездная проверка: Петровым Семёном
Дмитриевичем, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической
работы г. Перми по Индустриальному району 1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю в
отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 305» г. Перми 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36.

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в
области гражданской обороны, проводившего (проводивших) проверку)

совместно с: заведующим Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 305» г. Перми Вечерковой Анастасией
Игоревной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц участвовавших в проверке) по выполнению установленных
требований в области гражданской обороны.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения установленных
требований в области гражданской обороны:

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации защитного сооружения ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитном сооружении ГО. Не обеспечена сохранность защитных свойств защитно-герметических дверей (потрескались);	п. 3.2.1, 3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	06.06.2022	
2.	Защитно-герметические двери находятся в закрытом положении (аварийный выход);	п. 3.2.5. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	06.06.2022	
3.	Защитно-герметические двери находятся в открытом положении без подставок;	п. 3.2.5. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	06.06.2022	
4.	Защитно-герметические двери окрашены в коричневый цвет; <i>краска серого цвета</i>	п. 3.2.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	06.06.2022	
5.	Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, не закрыты и не опечатаны;	п. 3.2.24. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	06.06.2022	
6.	Допускается оштукатуривание потолков и стен помещений;	п. 3.2.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	06.06.2022	
7.	Не соблюдаются сроки проведения и	п. 5.1.1, Таблица 2	06.06.2022	


	технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта технических систем защитного сооружения ГО (ГО и ремонт не проводится);	Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583		
8.	Комплексная оценка технического состояния ЗС ГО с установленной периодичностью не проводится;	пункт 4.1.3 Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	06.06.2022	
9.	Планово-предупредительный ремонт строительных конструкций с установленной периодичностью не производится (окраска помещений и конструктивных элементов не осуществляется, годовые планы планово-предупредительных ремонтов не составляются).	пункты 5.2.1 - 5.2.4 Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	06.06.2022	

Объект надзора, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, вправе представить в надзорный орган в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом объект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в надзорный орган.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора.

(подпись)



Инспектор ОНПР г. Перми по Индустриальному району
ОНПР по городу Перми Петров С.Д.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

"31" мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

заведующий Вегеркова